



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г. Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 58 -03 Управление Роспотребнадзора  
по Рязанской области « 09 » 06.2023 г. г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Рязанской области Берестовой Анастасией Алексеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка" ИНН: 6213006209 ОГРН: 1046216007441, юридический,  
фактический адрес: 391110, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул.Медицинская, д.42,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в ходе отбора проб готовых блюд 29 мая 2023 года для исследований на калорийность и полноту вложения в МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка" по адресу: 391110, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул.Медицинская, д.42 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а именно:

При рассмотрении документов – протокола лабораторных испытаний №4805-4807 от 05.06.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.), экспертного заключения по гигиенической оценке результатов испытаний №2023 ОИ-05/358/2 от 07.06.2023г. органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710064 от 10.06.2015г.) установлено, что приготовленные на пищеблоке и допущенные к реализации третье блюдо (компот из сухофруктов) 29.05.2023г. в обед для детей МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка", имеют заниженную энергетическую ценность:

- расчетная энергетическая ценность третьего блюда составляет 84,92 ккал, фактическая – 91,2 ккал и составляет отклонение калорийности – 7,4 %, что не находится в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%). Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что

третье блюдо по энергетической ценности отклоняется от допустимых пределов +/-5%, что ведет к нарушению соотношения пищевых веществ в рационе, в нарушение требований ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 8.1.2. приложения 10, таб.1, п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При рассмотрении документов установлено, по результатам лабораторных исследований вода питьевая из водопроводной сети пользователя – МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка", отобранная из водопроводного крана на пищеблоке 29.05.2023г. не соответствует гигиеническим нормативам по показателю мутность. Согласно протоколу лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ИЛЦ №RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.) от 30.05.2023г. №4808, экспертного заключения по гигиенической оценке результатов испытаний №2023 ОИ-05/358 от 02.06.2023г. органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710064 от 10.06.2015г.) в воде питьевой мутность составляет 1,89 +/- 0,19 мг/дм3, при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм3 – в нарушение требований ст.28. ч.1 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел III таб.3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. На основании требований ст.28. ч.1 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел III таб.3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить мероприятия по приведению в соответствие качества питьевой воды из водопроводной сети на пищеблоке МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка" требованиям гигиенических нормативов.
2. Обеспечить в питании детей МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка" третьим блюдом с компотом из сухофруктов с энергетической и пищевой ценностью в соответствии с технологическими картами и гигиеническими нормативами, с подтвержденными результатами лабораторных испытаний/исследований, в соответствии с требованиями п.п. 8.1.2. приложения 10, таб.1, п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок – 20.11.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка" ИНН: 6213006209 ОГРН: 1046216007441, юридический, фактический адрес: 391110, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул.Медицинская, д.42,**

---

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в**

**Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу:**

Островского ул., д.51-А, г. Рязань, 390035, тел./факс: (4912) 92-98-07 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущим специалист-  
эксперт ОСН

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Берестовой А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» июня 2023г.  
Заведующий МБДОУ "Детский Сад №5 "Берёзка"

  
(подпись) (инициалы и фамилия имя, отчество)

Предписание направлено по адресу:

---